



Ifylld rapport skickas till:

Dalslands Miljökontor  
Kansliet  
Box 19  
668 21 Ed

(plats för miljökontorets stämpel)

Kamerasymbolen  
visar moment  
som är  
lämpliga att  
foto-  
dokumentera



## Entreprenörsrapport, avloppsanläggning

Denna rapport ska fyllas i av den som installerat avloppsanläggningen. Rapporten ersätter inspektion av miljö- och hälsoskyddsinspektör och det är obligatoriskt att fylla i och skicka denna rapport när man blivit ombedd att göra det.

Entreprenörsrapporten innebär ett intyg från installatörens sida, som visar att grundläggande krav uppfylls. Intyget innebär dock ingen garanti för funktionen eftersom denna till stor del beror på hur anläggningen används och sköts.

### Sökande

Namn		Organisationsnummer/personnummer	
Adress		Postadress	
Telefon bostad (även riktnummer)		Telefon arbete (även riktnummer)	
Telefon mobil		E-postadress	

### Fastighet

Fastighetsbeteckning	Typ av bostad <input type="checkbox"/> Permanentthus <input type="checkbox"/> Fritidshus
----------------------	---

### Typ av avloppsanläggning

Slamavskiljarens våtvoly, m <sup>3</sup>	typbeteckning	Typgodkänd/P-märkt <input type="checkbox"/>	Antal kammare
Infiltration, storlek m <sup>2</sup>	Markbädd, storlek m <sup>2</sup>	Utsläpp till	
Minireningsverk, fabrikat, beteckning <input type="checkbox"/>	Efterföljande poleringssteg/ Utsläpp till		
Urinsortering, toalett, fabrikat <input type="checkbox"/>	Urintankens volym		
Vakuumtoalett, fabrikat <input type="checkbox"/>			
Omhändertagande av urin från urinsorterade toalett <input type="checkbox"/> Hämtning från lantbrukare <input type="checkbox"/> Eget omhändertagande			
WC till slutna tank <input type="checkbox"/>	Den slutna tankens volym, m <sup>3</sup>	Toalettens fabrikat och spolmängd	

Dalslands Miljönämnd är miljömyndighet för kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud

<b>Postadress</b> Dalslands Miljökontor Box 19 668 21 ED	<b>Telefon</b> 0534-939430	<b>Fax</b> 0534-19083	<b>E-post</b> kansli@miljo.dalsland.se	<b>Org. nr.</b> 222.000.0877
---	-------------------------------	--------------------------	---	---------------------------------



### Uppgifter om anläggningen / Tillstånd / Anmälan

Finns beslut från Miljönämnden? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Datum för beslut	Diarienummer/Beteckning
Ange avvikelser		
Servitutsavtal är upprättat <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Inte aktuellt		
Avskärnade dränering har utförts <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Inte aktuellt		
Jordart under anläggningen ( <i>ex: grus, sand, pinnmo, silt, lera</i> ):	Anl. totala yta, m <sup>3</sup> :	
Berg eller grundvatten förekommer ej närmare 1 meter under spridarledningarna <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		

### Utförande

Anläggningen är utförd av <input type="checkbox"/> Entreprenör <input type="checkbox"/> Sökande	Entreprenör, firmanamn
Kontaktperson, namn	Telefonnummer (även riktnummer)

### Entreprenörsrapport för enskilda avloppsanläggningar - checklista

#### Administrativa kontrollpunkter

	Kontroll (JA/NEJ)	Signatur	Anmärkning
Anmälan har gjorts till Miljökontoret vid avvikelse från tillstånd			
Förnyad situationsplan bifogas			
Miljökontoret har varit på plats för förbesiktning			
Fotodokumentation bifogas			

#### Allmänna kontrollpunkter

	Kontroll (JA/NEJ)	Signatur	Anmärkning
Avloppsluftning i byggnad är dragen ovan yttertak ( <i>ej vakuumventil</i> )			
Urinledning luftad ovan tak, tillsammans med avloppsluftningen ( <i>gäller vid urinseparering</i> )			
Kontroll har gjorts att dränerings-, tak- och dagvatten ej är anslutet till anläggningen			

Dalslands Miljönämnd är miljömyndighet för kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud

<b>Postadress</b> Dalslands Miljökontor Box 19 668 21 ED	<b>Telefon</b> 0534-939430	<b>Fax</b> 0534-19083	<b>E-post</b> kansli@miljo.dalsland.se	<b>Org. nr.</b> 222.000.0877
---	-------------------------------	--------------------------	---	---------------------------------



### Kontrollpunkter för ledningar, slamavskiljare, slutna tank, urintank m.m.

		Kontroll (JA/NEJ)	Signatur	Anmärkningar
	Slamavskiljaren uppfyller kraven enligt svensk standard och är försedd med T-rör			
	Marken under in-och utloppsledning till till slamavskiljare har packats			
	Ledning före slamavskiljare lutar minst 10‰ (1 cm/m) och har täta skarvar			
	Urinledning lutar minst 10‰ och har täta skarvar			
	Spillvattenledning och WC ledning som är försedda med spolrör har täta lock			
	Slamavskiljare, slutna tank och urintank är lagda enligt tillverkarens anvisningar			
	Slamavskiljare, slutna tank och/eller urintank är förankrade			
	Nivåvippor och överfyllnadslarm till pump, slutna tank, urintank är rätt monterade och kontrollerade			
	Fördelningsbrunnen har justerbara utlopp och har justerats för jämt flöde			
	Den slutna tanken är försedd med hand- eller manlucka			
	Den slutna tanken är försedd med avstängningsventil och snabbkoppling			

### Kontrollpunkter för markbädd med utsläpp i ytvatten (även för markbädd som efterpolering)

		Kontroll (JA/NEJ)	Signatur	Anmärkningar
	Markbädden är placerad enligt situationsplan			
	Schaktbotten är förlagd på rätt nivå, enligt ritning			
	Dräneringslager i rätt tjocklek och av makadam 8-16, 12-24 alt. natursingel 8-24			
	Dräneringsledningarna lagda med lutning enligt faktablad			
	Dräneringsledningarna är försedda med luftning med huv			
	Dräneringsledningarna går till utloppsbrunn med nivåskillnad mellan in- och utlopp för att möjliggöra provtagning av rinnande vatten			
	Spridningslager i rätt tjocklek och av natursingel 16-32 alt 12-24			
	Spridningsrör med hål på undersidan och avslut med luftning med huv			
	Spridningsrören lagda med lutning 5-10%			

Dalslands Miljönämnd är miljömyndighet för kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud

<b>Postadress</b> Dalslands Miljökontor Box 19 668 21 ED	<b>Telefon</b> 0534-939430	<b>Fax</b> 0534-19083	<b>E-post</b> kansli@miljo.dalsland.se	<b>Org. nr.</b> 222.000.0877
---	-------------------------------	--------------------------	---	---------------------------------



**Fort från förgående sida**

		<b>Kontroll (JA/NEJ)</b>	<b>Signatur</b>	<b>Anmärkningar</b>
	Fiberduk är lagd ovan spridningslagret			
	Återfyllnad är minst 30 cm			
	Utloppsrörets mynning enligt Situationsplan			
	Markbädd anlagd med kompaktfiltermoduler lagda enligt tillverkarens anvisningar			<i>Fabrikat och hur många enheter:</i>

**Kontrollpunkter för infiltration med utsläpp i jordens marklager**


		<b>Kontroll (JA/NEJ)</b>	<b>Signatur</b>	<b>Anmärkningar</b>
	Infiltrationsanläggningen är placerad enligt situationsplan			
	Infiltrationstyp: <input type="checkbox"/> Vanlig <input type="checkbox"/> Förstärkt <input type="checkbox"/>		Kompaktfilter ingår <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
	Schaktbotten är förlagd på rätt nivå, enligt ritning			
	Vid förstärkt infiltration: Förstärkningslager består av minst 30 cm (2-5 alt. 0-8 naturgrus) eller tjocklek enligt beslut.			
	Spridningslager i rätt tjocklek och av tvättat makadam 16-32 alt 12-24			
	Spridarledning lagd med lutning 5-10%0			
	Spridningsrör med hål på undersidan och avslut med luftning och huv			
	Återfyllnaden är minst 30 cm			
	Infiltrationen anlagd med kompaktfiltermoduler som är lagda enligt tillverkarens anvisningar			<i>Fabrikat och hur många enheter:</i>
	Utloppsrörets mynning på eventuellt bräddavlopp			

Dalslands Miljönämnd är miljömyndighet för kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud


<b>Postadress</b>	<b>Telefon</b>	<b>Fax</b>	<b>E-post</b>	<b>Org. nr.</b>
Dalslands Miljökontor Box 19 668 21 ED	0534-939430	0534-19083	kansli@miljo.dalsland.se	222.000.0877




### Pumpanläggning

	Pumpanläggningen är utförd enligt tillståndet	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
	Pumpanläggningen är utformad som	<input type="checkbox"/> Pumpstation	<input type="checkbox"/> Pumpbrunn
	Larm finns	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
	Pumpvolym, m <sup>3</sup> :	Reservvolym, m <sup>3</sup> :	
	Tryckledning, typ:	Dimension, mm:	
	Längd till fördelningsbrunn, meter:		
	Övrigt:		

### Kontrollpunkter för minireningsverk

		Kontroll (JA/NEJ)	Signatur	Anmärkningar
	Minireningsverket placerat enligt situationsplan			
	Installation har skett enligt tillverkarens anvisningar			
	Minireningsverket är förankrat			
	Minireningsverket påfyllt med kemikalier och inkopplat av servicetekniker			
	Larm för slamtömning och driftstörning kontrollerat			
	Verkets funktion genomgången med fastighetsägare och driftinstruktioner överlämnade till fastighetsägaren			
	Serviceavtal tecknat med sakkunnig och kopia på avtal bifogas (kopia skall bifogas)			
	Utloppet från verket leds till efterföljande polersteg			

### Fosforfälla

	Fosforfälla är placerat enligt situationsplan			
	Fosforfällan är av typen: <input type="checkbox"/> kemfällning <input type="checkbox"/> Reaktivt filter			
	Installationen har skett enligt tillverkarens anvisningar			
	Larm vid kemfällning finns			
	Fosforfällans funktion genomgången med fastighetsägare och driftinstruktioner överlämnade till fastighetsägaren			

Dalslands Miljönämnd är miljömyndighet för kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud

<b>Postadress</b>	<b>Telefon</b>	<b>Fax</b>	<b>E-post</b>	<b>Org. nr.</b>
Dalslands Miljökontor Box 19 668 21 ED	0534-939430	0534-19083	kansli@miljo.dalsland.se	222.000.0877



### **Underskrift av ansvarig entreprenör**

Här med intygas att avloppsanläggningen är utförd enligt givet beslut och att ovanstående kontrollpunkter är utförda.

Ort och datum	
Kontrollansvarigs namnteckning	Namnförtydligande

### **Övriga upplysningar:**
